

令和3年度 排ガス、焼却灰等、破碎粉じん、埋立残余容量測定結果

◎焼却施設の排ガスに係る測定結果（第三者機関による、年二回測定）

測定項目 (単位)	基準値 (O ₂ 12%換算)	炉	測定年月日	結果を得られた 年月日	測定結果
ばいじん量 (g/m ³ N)	0.01g/m ³ 以下	1号炉	2021.7.13	2021.8.6	0.005未満
		2号炉	2021.7.14	2021.8.6	0.005未満
		1号炉	2021.11.16	2021.12.2	0.005未満
		2号炉	2021.11.17	2021.12.2	0.005未満
硫黄酸化物 (ppm)	100ppm以下	1号炉	2021.7.13	2021.8.6	1未満
		2号炉	2021.7.14	2021.8.6	1
		1号炉	2021.11.16	2021.12.2	1未満
		2号炉	2021.11.17	2021.12.2	1未満
塩化水素 (ppm)	100ppm以下	1号炉	2021.7.13	2021.8.6	38
		2号炉	2021.7.14	2021.8.6	27
		1号炉	2021.11.16	2021.12.2	16
		2号炉	2021.11.17	2021.12.2	12
窒素酸化物 (ppm)	150ppm以下	1号炉	2021.7.13	2021.8.6	62
		2号炉	2021.7.14	2021.8.6	67
		1号炉	2021.11.16	2021.12.2	55
		2号炉	2021.11.17	2021.12.2	54
一酸化炭素 (ppm)	30ppm以下 (4時間平均)	1号炉	2021.7.15	2021.8.23	8.4
		2号炉	2021.7.16	2021.8.23	0.8
		1号炉	2021.11.18	2021.12.20	0.6
		2号炉	2021.11.19	2021.12.20	1.9
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.1ng-TEQ/m ³ 以下	1号炉	2021.7.15	2021.8.23	0.035
		2号炉	2021.7.16	2021.8.23	0.016
		1号炉	2021.11.18	2021.12.20	0.015
		2号炉	2021.11.19	2021.12.20	0.011

※資料採取場所：煙突

◎焼却灰、飛灰処理物に係る測定結果（第三者機関による、年二回測定）

測定項目	基準値	炉	測定年月日	結果を得られた 年月日	測定結果
焼却灰中の熱しゃく減量	5%以下	1号炉	2021.7.17	2021.7.28	0.9
		2号炉	2021.7.17	2021.7.28	1.0
		1号炉	2021.11.20	2021.11.26	0.6
		2号炉	2021.11.20	2021.11.26	1.4
飛灰処理物中のアルキル水銀化合物	検出されないこと		2021.7.17	2021.8.24	不検出
			2021.11.20	2021.12.21	不検出
飛灰処理物中の水銀またはその化合物	0.005mg/L以下		2021.7.17	2021.8.24	0.0038
			2021.11.20	2021.12.21	0.0005未満
飛灰処理物中のカドミウムまたはその化合物	0.3mg/L以下		2021.7.17	2021.8.24	0.001未満
			2021.11.20	2021.12.21	0.001未満
飛灰処理物中の鉛またはその化合物	0.3mg/L以下		2021.7.17	2021.8.24	0.005未満
			2021.11.20	2021.12.21	0.005未満
飛灰処理物中の六価クロムまたはその化合物	1.5mg/L以下		2021.7.17	2021.8.24	0.01未満
			2021.11.20	2021.12.21	0.01未満
飛灰処理物中の砒素またはその化合物	0.3mg/L以下		2021.7.17	2021.8.24	0.005未満
			2021.11.20	2021.12.21	0.005未満
飛灰処理物中のセレンまたはその化合物	0.3mg/L以下		2021.7.17	2021.8.24	0.011
			2021.11.20	2021.12.21	0.014
飛灰処理物中の1,4-ジオキサン	0.5mg/L以下		2021.7.17	2021.8.24	0.005未満
			2021.11.20	2021.12.21	0.005未満
焼却灰中のダイオキシン類	3ng-TEQ/g以下	1号炉	2021.7.17	2021.8.23	0.000057
		2号炉	2021.7.17	2021.8.23	0.00037
飛灰処理物中のダイオキシン類	3ng-TEQ/g以下		2021.7.17	2021.8.23	0.78

※試料採取場所 焼却灰：灰冷却装置、飛灰処理物：養生コンベア

◎破碎選別施設の粉じんに係る測定結果（第三者機関による、年一回測定）

測定項目 (単位)	基準値 (O ₂ 12%換算)	測定年月日	結果を得られた 年月日	測定結果
排気口粉じん (g/m ³ N)	0.01g/m ³ 以下	R3.6.10	R3.6.25	0.007

◎埋立残余容量（年一回測定）

測定項目	測定年月日	測定結果
埋立残余容量 (m ³)	2022.3.31	17,576.02

◎排ガス中の水銀濃度（年二回測定）

測定項目	基準値 (O ₂ 12%換算)	炉	測定年月日	結果を得られた 年月日	測定結果
水銀濃度	50 μg / Nm ³	1号炉	R3.7.13	R3.8.16	0.26
		2号炉	R3.7.14	R3.8.16	0.25
		1号炉	R3.11.16	R3.12.16	0.15
		2号炉	R3.11.17	R3.12.16	0.11未満