令和６年度　排ガス・焼却灰等・破砕粉じん・埋立残余容量測定結果

◎焼却施設の排ガスに係る測定結果（第三者機関による、年二回測定）

測　定　項　目（単位）	基　準　値（$O_2$12%換算）	炉	測定年月日	結果を得られた年月日	測 定 結 果
ばいじん量（g/m^{3}N）	0.01g/m^{3}N 以下	1号炉	2024.6.20	2024.7.5	0.005未満
		2号炉	2024.6.19	2024.7.5	0.005未満
		1号炉			
		2号炉			
硫黄酸化物（ppm）	100ppm 以下	1号炉	2024.6.20	2024.7.5	18
		2号炉	2024.6.19	2024.7.5	6
		1号炉			
		2号炉			
塩化水素（ppm）	100ppm 以下	1号炉	2024.6.20	2024.7.5	10未満
		2号炉	2024.6.19	2024.7.5	10未満
		1号炉			
		2号炉			
窒素酸化物（ppm）	150ppm 以下	1号炉	2024.6.20	2024.7.5	80
		2号炉	2024.6.19	2024.7.5	70
		1号炉			
		2号炉			
一酸化炭素（ppm）	30ppm 以下（4時間平均）	1号炉	2024.6.19	2024.7.18	10.3
		2号炉	2024.6.20	2024.7.18	10.7
		1号炉			
		2号炉			
ダイオキシン類（ng-TEQ/m^3）	0.1ng-TEQ/m^3 以下	1号炉	2024.6.19	2024.7.18	0.023
		2号炉	2024.6.20	2024.7.18	0.017
		1号炉			
		2号炉			

※資料採取場所：　煙突

◎焼却灰・飛灰処理物に係る測定結果（第三者機関による、年二回測定）

測　定　項　目	基　準　値	炉	測定年月日	結果を得られた年月日	測 定 結 果
焼却灰中の熱しゃく減量	5% 以下	1号炉	2024.6.21	2024.6.28	0.7
		2号炉			
		1号炉	2024.6.21	2024.6.28	1.0
		2号炉			
飛灰処理物中のアルキル水銀化合物	検出されないこと		2024.6.19	2024.7.24	不検出
飛灰処理物中の水銀またはその化合物	0.005mg／L 以下		2024.6.19	2024.7.24	0.0005未満
飛灰処理物中のカドミウムまたはその化合物	0.3mg／L 以下		2024.6.19	2024.7.24	0.001未満
飛灰処理物中の鉛またはその化合物	0.3mg／L 以下		2024.6.19	2024.7.24	0.005未満
飛灰処理物中の六価クロムまたはその化合物	1.5mg／L 以下		2024.6.19	2024.7.24	0.01未満
飛灰処理物中の砒素またはその化合物	0.3mg／L 以下		2024.6.19	2024.7.24	0.005未満
飛灰処理物中のセレンまたはその化合物	0.3mg／L 以下		2024.6.19	2024.7.24	0.011
飛灰処理物中の1,4-ジオキサン	0.5mg／L 以下		2024.6.19	2024.7.24	0.05未満
焼却灰中のダイオキシン類	3ng-TEQ/ｇ 以下	1号炉	2024.6.21	2024.7.16	0.0120
		2号炉	2024.6.21	2024.7.16	0.0027
飛灰処理物中のダイオキシン類	3ng-TEQ/ｇ 以下		2024.6.19 2024.6.20	2024.7.16	0.88

◎破砕選別施設の粉じんに係る測定結果（第三者機関による、年一回測定）

測　定　項　目（単位）	基　準　値（$O_2$12%換算）	測定年月日	結果を得られた年月日	測 定 結 果
排気口粉じん（g/m^{3}N）	0.01g/m^{3}N 以下	2024.6.18	2024.7.2	0.008

◎埋立残余容量（年一回測定）

測　定　項　目	測定年月日	測定結果
埋　立　残　余　容　量　（㎥）		

◎排ガス中の水銀濃度（年二回測定）

測　定　項　目	基　準　値（$O_2$12%換算）	炉	測定年月日	結果を得られた年 月 日	測 定 結 果
水　銀　濃　度	５０ μｇ／Ｎ㎥	1号炉	2024.6.20	2024.8.16	2.2
		2号炉	2024.6.19	2024.8.16	0.13
		1号炉			
		2号炉			